

PRÜFZEUGNIS

489 0808 64

Baumaterial „BETTUNGSSAND DIABAS 0/4”

Auftrag von

Alpine Bau GmbH, Salzburg

Prüfmaterial Nr. 2338, 2354, 2355, 2401:
Baumaterial „BETTUNGSSAND DIABAS 0/4”
mit 2 KMR-Verbindungen PE-X-Schrumpfmaterialien Superseal Canusa-CPS (WTD) der Normgröße DN 150/250

Bericht 842_4806:
Im Juni bis August 2008 wurden im FFI zwei Erddruckprüfungen mit dem Baumaterial „BETTINGSSAND DIABAS 0/4“ in Anlehnung an die Europäischen Norm EN 489:2003 mit normaler und mit hoher (95%) Verdichtung durchgeführt.

Die Prüfungen haben dargelegt, dass die Einsatzfähigkeit des Bettungsmaterials „BETTUNGSSAND DIABAS 0/4” für die Verlegung von erdverlegten Kunststoffmantelverbundrohren (KMR) generell gegeben ist.

Hemmingen, den 13.08.2008

Dipl.-Ing. Thomas Grage
Geschäftsführer

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT IN HANNOVER E.V.
Tel. 0511/94370-0 · Fax -70
30966 Hemmingen · Max-von-Laue-Str. 23

Michael Kersebaum
Projektleiter

FFI
Max-von-Laue-Str. 23
30966 Hemmingen

www.fernwaerme.de



Mitgliedsvereinigung Fernwärme

